

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի հունիսի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **«ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷԱ-2»**

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար **Էլեկտրական ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷԱ-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 25.06.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 25.06.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը

Հարցադրում	Պարզաբանում
Հարցադրում 1. 3-րդ չափաբաժնով նախատեսված ՌՎարդակ ներքին երկտեղանոց ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշված է ՌՎարդակ ներքին սպիտակ գույնի երկտեղանոց իր շրջանակով 16 ամպեր խնդրում եմ պարզաբանել պատվիրատուին անհրաժեշտ է մեկ հիմքի մեջ տեղադրվող երկտեղանոց վարդակ թե երկու հատ վարդակ տեղադրված երկտեղանոց շրջանակի մեջ:	Մեզ համար երկու տարբերակներն էլ ընդունելի են:
Հարցադրում 2. 4-րդ չափաբաժնով նախատեսված ՌՎարդակ-անջատիչ միասին, իր երկտեղանոց շրջանակով ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշված է ՍԵրքին առանձին վարդակ, ներքին առանձին անջատիչ, իր երկտեղանոց շրջանակով 16 ամպերով պահանջը վերաբերվում է միայն վարդակին թե անջատիչը նույնպես պետք է լինի 16 ամպեր, հայտնում եմ նաև, որ շուկայում առկա ապրանքների մասով վարդակների առավելագույն հզորությունը 16 ամպեր է, իսկ անջատիչի դեպքում 10 ամպեր:	16 ամպեր վերաբերվում է վարդակին, իսկ անջատիչին ոչ :

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել
«ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷԱ-2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գոհար Թադևոսյանին:

Հեռախոս՝ 583-483
Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner.asue@mail.ru